



03

FORMATO N°01

Continuidad del Servicio de Agua Potable

Al 31 de diciembre del 2019

N°	Localidad/Sector	Horas de Abastecimiento Agua Potable	Delimitacion Geografica
	Huanta		
1	San Juan Bosco	20.62	No existe delimitación a falta de ERP

FORMATO N°02

Niveles de Presión en las Redes de Agua Potable

Al 31 de diciembre del 2019

N°	Localidad/Sector	Nivel de Presion Agua Potable (m.c.a)	Calificacion	Delimitacion Geografica
	Huanta			
1	San Juan Bosco Sectores Comerciales I, II, III, IV, V y VI.	32.68	Buena	No existe delimitación a falta de ERP

  
SEDAAYACUCHO  
Sucursal Huanta  
Ing. Jean Paul B. Azarra Abad  
Resp. DEPARTAMENTO OPERACIONAL



FORMATO N°03

Tratamiento de Aguas Residuales

Al 31 de diciembre del 2019

Localidad	Porcentaje de Tratamiento	Nivel de Tratamiento
PTAR N°01 Alameda Baja (Puca Puca) - Huanta	100%	DBOS Efluentes: 65.17 mg/L Coliformes Termotolerantes Efluentes: 3.58 E+05 NMP/100ml
PTAR N°02 Ichpico - Huanta	100%	DBOS Efluentes: 77.5 mg/L Coliformes Termotolerantes Efluentes: 2.84 E+06 NMP/100ml

FORMATO N°05

Producción de Agua Potable

Al 31 de diciembre del 2019

Localidad	Tipo de Planta	Capacidad	Antigüedad	Ubicación
Huanta	Filtros Rápidos	80 L/s	60 años	Barrio Matará

FORMATO N°06

Reservorio de Agua Potable

Al 31 de diciembre del 2019

Localidad	Capacidad (m3)	Estado de conservación	Ubicación
Huanta	650.00	Regular	Jr. San Juan Bosco

  
SEDAAYACUCHO  
Sucursal Huanta  
Ing. Jean Paul B. Izarra Abad  
Resp. DEPARTAMENTO OPERACIONAL



01

FORMATO N°07

Estación de Bombeo de Agua Potable

Al 31 de diciembre del 2019

Localidad de estación de Bombeo	Capacidad de bombeo (l/s)	Estado de conservación	Proporción de agua bombeada (%)	Ubicación
Huanta	No existe estaciones de bombeo de agua potable			

FORMATO N°08

Estación de Bombeo de Aguas Residuales

Al 31 de diciembre del 2019

Localidad de estación de Bombeo	Capacidad de bombeo (l/s)	Estado de conservación	Proporción de agua bombeada (%)	Ubicación
Huanta	No existe estaciones de bombeo de agua potable			

  
SEDAAYACUCHO  
Sucursal Huanta  
Ing. Jean Paul E. Izarra Abad  
Resp. DEPARTAMENTO OPERACIONAL

**FORMATO N° 9**  
**Conexiones de Agua Potable**  
**(Al 31 de Diciembre del 2019)**

CATEGORÍA	CONEXIONES TOTALES (N°)	UNIDADES DE USO (N°)	DISTRIBUCIÓN (%)	CONEXIONES NO FACTURADAS (N°)	UNIDADES DE USO NO FACTURADAS (N°)	DISTRIBUCIÓN (%)
DOMÉSTICO	8651	8761	0	826	826	0
SOCIAL	9	10	0	2	2	0
COMERCIAL	763	768	0	33	33	0
ESTATAL	101	102	0	7	7	0
INDUSTRIAL	52	51	0	5	5	0
<b>TOTAL</b>	<b>9576</b>	<b>9692</b>	<b>100</b>	<b>873</b>	<b>873</b>	<b>100</b>

**FORMATO N° 10**  
**Conexiones de Alcantarillado**  
**(Al 31 de Diciembre del 2019)**

CATEGORÍA	CONEXIONES TOTALES (N°)	UNIDADES DE USO	DISTRIBUCIÓN (%)	CONEXIONES NO FACTURADAS (N°)	UNIDADES DE USO NO FACTURADAS (N°)	DISTRIBUCIÓN (%)
DOMÉSTICO	7386	7497	0	847	847	0
SOCIAL	7	8	0	0	0	0
COMERCIAL	723	727	0	30	30	0
ESTATAL	85	86	0	6	6	0
INDUSTRIAL	42	41	0	3	3	0
<b>TOTAL</b>	<b>8243</b>	<b>8359</b>	<b>100</b>	<b>886</b>	<b>886</b>	<b>100</b>

**FORMATO N° 11**  
**Micro medición**  
**(Al 31 de Diciembre del 2019)**

LOCALIDAD	MEDIDORES INSTALADOS	MEDIDORES OPERATIVOS	NIVEL DE MICRO MEDICIÓN (%)
HUANTA	9231	8677	94



**FORMATO Nº 12**  
**Periodo de Consumo y Facturación**  
**(Al 31 de Diciembre del 2019)**

CATEGORÍA	RANGO I		RANGO II	
	PROMEDIO CONSUMO (m3/mes)	PROMEDIO FACTURADO (S/. mes)	PROMEDIO CONSUMO (m3/mes)	PROMEDIO FACTURADO (S/. mes)
<b>DOMÉSTICO</b>	7	7.2	6	7.34
<b>SOCIAL</b>	19	17.86	0	0
<b>COMERCIAL</b>	25	65.56	0	0
<b>ESTATAL</b>	233	574.14	0	0
<b>INDUSTRIAL</b>	32	90.17	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>316</b>	<b>754.93</b>	<b>6</b>	<b>7.34</b>

**FORMATO Nº 13**  
**Reclamo en Primera Instancia (Respuesta inicial)**  
**(Al 31 de Diciembre del 2019)**

TIPOS DE RECLAMO	RECIBIDOS	ATENDIDOS	DÍAS PROMEDIO DE ATENCIÓN
CONSUMO MEDIDO	185	169	3
CONSUMO MEDIDO	19	19	0
CONSUMO NO REALIZADO POR SERVICIO CERRADO	8	7	2
CONCEPTOS EMITIDOS	45	43	0
NUMERO DE UNIDADES DE USO MAYOR AL QUE CORRESPONDE	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>258</b>	<b>239</b>	<b>5</b>